



Mall för inventering av allmänna lokaler



0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210



**Kvalitetssäkring i samhällsplanering
DHR:s krav på tillgänglighet och
användbarhet av den fysiska miljön**

DHR*

Mall för inventering av allmänna lokaler

Mallen kan användas som underlag till handikappguide, tillgänglighetsmärkning och annat som beskriver den fysiska miljöns tillgänglighet och användbarhet för rörelsehindrade.

Generell - individuell tillgänglighet

Informationen som fås med hjälp av minimimallen, ska ge en funktionshindrad person upplysning om tillgängligheten och användbarheten av lokalens grundläggande funktioner, både generellt och individuellt. DHR:s generella måttkrav innefattar:

personer som:

använder olika slags rullstolar,
har gångsvårigheter,
har nedsatta armfunktioner

Minimimallen

Grundläggande krav på vissa funktioner är gemensamma för alla lokaler. Måttkraven i minimimallen innefattar funktionerna:

parkering/angöring
entré/entrédörren
kommunikationsvägar
antal våningsplan/hissanordning
toaletter
telefon

Utökad mall

Därutöver kan det vara nödvändigt att inventera specifika funktioner med hänsyn till vilken typ av verksamhet det gäller. Tips på verksamheter och ytterligare funktioner som kan inventeras återfinns i bilaga A. Som hjälp för att konstruera nya mallar används även DHR:s "Lathund för måttkrav".

Ibland behövs flera mallar för samma verksamhet. Då anges byggnadsdelar etc på respektive mall.

Upplägning av mallen

Mallen utgår från DHR:s generella måttkrav. När mallen är ifylld kan man få en överblick över hur DHR:s måttkrav uppfyllts. De noterade avvikelserna och kommentarerna ger upplysningar för individuell bedömning.

Bedömning av tillgängligheten

Om mallen blir full av Ja-svar är den generella tillgängligheten tillgodosedd. Miljön fungerar för alla. Ju mindre Ja-svar, desto fler utestängs från miljön.

I bilaga B finns anvisningar för gradering av tillgängligheten i form av olika symboler. Symbolerna kan tillsammans med viktiga kommentarer användas för redovisning av inventeringen i t ex handikappguider, annonser, telefonkatalogens gula sidor etc. Symbolernas innebörd måste då inledningsvis redovisas i aktuell skrift.

Inventering

Objekt:

Adress: Telefon:

Anvisningar: Om måttet stämmer med DHR:s krav ringa in Ja. Om måttet avviker från DHR:s krav ringa in Nej och det verkliga måttet anges under rubriken kommentarer. Även andra lämpliga kommentarer noteras där. När funktionen saknas ringas inte Ja eller Nej in. Under varje funktion nedan finns text med mindre stil som utgör ytterligare hjälp för inventeringen

Funktioner	Måttkrav	Ja	Nej	Kommentar
Angöring	inom 5 m	Ja	Nej
Parkering	inom 10 m Längd på parkeringsplats längs med trottoar ska vara 7 m, bredd på parkeringsplats som är parallell-uppställning ska vara 4,2 m. Ta med detta i bedömningen.	Ja	Nej
Stegfri, plan förbindelse mellan angöring/parkering entrédörr	kant 0 cm, alternativt lutning max 5 cm per 1 m högst 2 ramper x 5 m, 2 m vilplan mellan ramper, bredd min 3 m med ledstång på bägge sidor Ange var steg/trappor finns i förekommande fall.	Ja	Nej
Markbeläggning	Hård, jämn T ex asfalt, plana betongplattor, bundet grus etc	Ja	Nej
Är entrén huvudentré?	Om entrén inte är huvudentré, är entrén oläst eller försedd med signalanordning som nås 80 cm över golv och 1 m från hörn eller hinder? Besvaras bara i förekommande fall	Ja	Nej
Typ av entrédörr	Ange t ex slagdörr, karuselldörr, svängdörr, skjutdörr, vindfång etc		
Vilplan framför entrédörr	min 1,5 m x 1,7m	Ja	Nej
Passagemått entrédörr	min 84 cm Tänk på att mäta den fria bredden mellan dörrblad och karm.	Ja	Nej
Fri vändyta i ev vindfång	1,5 m x 1,5 m Mät utanför ev dörrars uppslagsfält.	Ja	Nej

Funktioner	Måttkrav	Ja	Nej	Kommentarer
Tröskel entrédörr Om avfasning finns - notera det.	0 cm	Ja	Nej
Automatik dörröppning	80 cm nederkant, 1 m från hörn/hinder/alternativt signalanordning 80 cm över golv	Ja	Nej
Ange öppningstid eller dylikt.	Fotocell	Ja	Nej
Friyta vid entrédörr	70 cm	Ja	Nej
Övriga dörrar	min 84 cm	Ja	Nej
Ange vilka dörrar som har mindre mått, samt mätten.				
Minsta bredd i kommunikationsvägar inomhus	min 1,2 m	Ja	Nej
OBS bortse från dörr, i rum, mellan bord. Om bredden är mindre någonstans anges bredd och även var.				
Ev ramp inomhus	lutning max 5cm per m, högst 2 x 5 meter vilplan 2 m mellan ramper, bredd min 1,3 m med ledstänger på bägge sidor	Ja	Nej
Besvaras endast om ramp förekommer.				
Trappa	rak, steghöjd max 12 cm	Ja	Nej
Antal steg i trappa anges i förekommande fall.				
Finns ledstång i trappa?	3 dm före och efter	Ja	Nej
Finns hiss?		Ja	Nej
Finns hiss till varje våningsplan?		Ja	Nej
Om inte - ange vilka funktioner den inte når.				

Funktioner	Måttkrav	Ja.Nej	Kommentarer
Hisstorlek	min 1,1 x 2,1 m	Ja Nej
Anropsknapp	max 80 cm över golv, 1 m från hörn eller slagdörrs öppningsfält	Ja Nej
Dörrbredd hiss	min 84 cm	Ja Nej
Finns dörr - automatik?	80 cm över golv, 1 m från hörn eller slagdörr	Ja Nej (
Manöverpanel inuti hissen	80 cm över golv, 70 cm från inre hörnet	Ja Nej (
Vändyta utanför hiss	min 1,5 x 1,5m Mät utanför ev uppslagsfält för dörr.	Ja Nej
Toalettstorlek	min 2,2 x 2,2 m Om måttkravet avviker - rita en skiss på hur toaletten ser ut; ange yta och rita in hur toalettstol och handfat sitter.	Ja Nej
Är toaletten utan dörrstängare?		Ja Nej
Toastolens sitthöjd	48cm	Ja Nej (
Hur många toaletter enligt ovan finns?		
Telefon	knappar 80 cm över golv	Ja Nej (
		
		
		
		
		
		
		

Bilaga A

Tips på olika verksamheter och vad som kan inventeras utöver de grundläggande funktionerna. DHR:s måttkrav finns i "Lathund för måttkrav". För de funktioner som inte har noteringar (-) nedan används minimimallen

Allmänna inrättningar/myndigheter

Apotek

- höjd för att nå nummerlapp
- placering av varor (självbetjäning)
- kunddisk

Arbetsplatser

- kapprum
 - * kapphyllans höjd
 - * spegelns placering
- vilrum
 - * typ av säng
- nödutrymning
- tillgång till kök, kopiering

Badanläggningar

- finns anhörihytt?
- storlek på hytt
 - * spegelns placering
 - * väggkrokars placering
 - * eluttags placering
 - * värdeskåps placering
 - * larmknapp?
- finns transportstol?
- storlek på ev bastu
- tillgängligt solarium
- finns lift till badet? vilken typ?
- vattnets temperatur

Banker/Post

- automater
- skrivbord
- kunddisk

Bensinstationer

- servolink
- personlig service

Bibliotek

- tangentbord för datorskärm och dylikt

Biografer/Teatrar

- finns tillgängliga platser för rullstol?
- hur många platser nås utan trappsteg, brant lutning?
- hur kommer man till platserna

Butiker

- tillgång till signalanordning utanför butik med trappsteg
- typ av dörrautomatik (tryckknapp, fotocell, kontaktmatta)
- gångbredder
- finns vändyta
- placering av varor
- avstånd från entré till hiss

Bygdegårdar/studielokaler

- tillgängligt kök (passager, vändytor, vattenkran, skåp)
- kapprum
- vändytor i studierum
- sittmöbler
- bord
- manövrering av hjälpmedel som TV, radio, overhead, diaprojektor etc
- ev scen, estrad

Fotvård

- höj- och sänkbar stol som kan flyttas

Frisörer

- finns höj- och sänkbar kundstol?
- kan man komma intill tvättfatet med rullstol?

Kaféer

- typ av bord (fri höjd under skivan, möjlighet att komma under utan hinder)
- typ av stolar
- självbetjäning med personlig service?

Kollektivtrafikterminaler

- nivåskillnader trottoar/perrong till färdmedlen
- färdmedlens tillgänglighet med rullstol
- plana kommunikationsvägar
- nödtelefon i hiss
- handledare i rulltrappa
- spärranordningars bredd
- sittplatser
- skyltning

Konferenslokaler

- podium ska kunna användas av person som använder rullstol
- matsal och fikarum ska kunna nås utan nivåskillnad och trösklar

Kyrkor

- församlingshem
- kyrkobyggnaden
- pastorsexpedition

Parkeringsgarage

- komma intill biljettautomat med bil
- höjd manövrering
- storlek p-platser
- ytterplatser p-platser (för van med ramp)

Publika lokaler

- finns tillgängliga platser för rullstol?
- hur många platser nås utan trappsteg, brant lutning

Muséer

Nöjesställen

Restauranger - se Kafé

Teatrar se biografer

Samlingslokaler

- tillgängligt kök (passager, vändytor, vattenkran, skåp)
- kapprum
- vändytor i studierum
- sittmöbler
- bord
- manövrering av hjälpmedel som TV, radio, overhead, diaprojektor etc
- ev scen, estrad

Systembolag

Tandläkare

Vårdcentraler

- höj- och sänkbar gynekologstol

Gradering av tillgänglighet - symboler

Ibland kan det vara av värde med en symbol som snabbt ger en bild av ett objekt tillgänglighet. Tre symboler med olika grundkrav har utformats utifrån mallen. Den fjärde symbolen visar att byggnaden har trappsteg som ska forceras.

Till symbolerna kan fogas korta fakta i form av minus eller plus, t ex om entréns dörrautomatik inte uppfyller kravet på 80 cm över golvet etc. Avvikelserna bör dock vara ytterst små, annars ska symbolen med lägre minimikrav användas.

I del 4 finns självklitrade symboler som kan användas vid markering av tillgängligheten i miljön.



Minimikrav uppfyllda:

- plant framför entré eller ramp som uppfyller kraven på lutning max
- 5 cm per m (vilplan framför dörr min 1,5 m x 1,5 m)
- dörrautomatik entré + hiss - 80 cm över golvet 1 m från hinder
- ingen tröskel eller avfasning max 2 cm
- passagemått entrédörr min 0,84 m
- nivåskillnader i lokalen tas upp med
- hiss min 1,1 m x 1,7 m eller ramp lutning max 5 cm per meter
- toalett min 2,2 m x 2,2 m



Minimikrav uppfyllda:

- stegfri entré eller ramp som uppfyller krav på lutning max 8 cm per meter (vilplan framför dörr)
- passagemått entrédörr min 74 cm
- toalett min 1,7 m x 1,7 m



Minimikrav uppfyllda:

- stegfri entré
- passagemått entrédörr min 74 cm



Minimikrav inte uppfyllda.